

**6.2.1 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555 中的节水用水定额的要求，评价总分值为 10 分，达到节水用水定额的上限值的要求，得 4 分；达到上限值与下限值的平均值要求，得 7 分；达到下限值的要求，得 10 分。**

#### 【条文说明扩展】

《民用建筑节水设计标准》GB 50555 中的节水定额是指采用节水型生活用水器具后的平均日用水定额，是考虑了建筑内所有卫生器具均采用节水器具并充分发挥节水效果的设计定额。本条采用该节水用水定额作为基准，评价建筑用水器具的使用情况和节水效果。

与用水人数相关的用水量，有条件时应采用实际用水人数计算，难以确定时可按设计人数计算。实际用水人数应由物业部门或建筑运营管理部根据实际监测提出，或提交相关证明材料。

本条的“上限值与下限值的平均值”取国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555 中上限值和下限值的算术平均值。

#### 【具体评价方式】

本条适用于各类民用建筑的运行评价。

运行评价查阅实测用水量计量报告和建筑平均日用水量计算书。