

**8.1.7 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的有关规定。**

**【条文说明扩展】**

国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 中的有关规定详见表 8-6。

表 8-6 室内空气质量标准

污染物	标准值	备注
氨 NH <sub>3</sub>	0.20mg/m <sup>3</sup>	1 小时均值
甲醛 HCHO	0.10mg/m <sup>3</sup>	1 小时均值
苯 C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0.11mg/m <sup>3</sup>	1 小时均值
总挥发性有机物 TVOC	0.60mg/m <sup>3</sup>	8 小时均值
氡 <sup>222</sup> Rn	400Bq/m <sup>3</sup>	年平均值

**【具体评价方式】**

本条适用于各类民用建筑的运行评价。

运行评价查阅室内污染物检测报告，并现场核查。