

4.2.10 场地内人行通道采用无障碍设计。

【条文说明扩展】

建筑场地内部的无障碍设计以及场地与外部人行系统的连接是目前无障碍设施建设的薄弱环节。建筑作为城市的有机单元，其无障碍设施建设应纳入城市无障碍系统，并符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763 的要求。

【具体评价方式】

本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

重点审查建筑的主要出入口是否满足无障碍要求，场地内的人行系统以及与外部城市道路的连接是否满足无障碍要求，场地内盲道的设置可不作为审查重点。

设计评价：查阅建筑总平面图、总图的竖向及景观设计文件。运行评价：在设计评价方法之外，应查阅竣工图、现场照片，并现场核查。