

6.2.5 公用浴室采取节水措施。

【条文说明扩展】

本条第1款旨在减少调温时“无效冷水”流失；第2款旨在减少无人时“长流水”浪费。

【具体评价方式】

本条适用于设有公用浴室的建筑的设计、运行评价。无公用浴室的建筑不参评。

项目内所有公用浴室内的全部淋浴器均具备恒温控制和温度显示功能或设置用者付费的设施，方可分别按本条各款得分。采用带有感应开关、延时自闭阀、脚踏式开关等无人自动关闭装置的淋浴器，也可以避免“长流水”现象的发生，可以按条文第2款得分。

设计评价：查阅公用浴室相关设计文件（含相关节水产品的设备材料表）。

运行评价：查阅竣工说明（含相关节水产品的设备材料表）、公用浴室相关竣工图、产品说明书或产品检测报告，并现场核查。