

依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

【条文说明扩展】

地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳检测装置,超过一定的量值时即报警并启动排风系统。一个防火分区至少设置一个 CO 检测点并与通风系统联动。所设定的量值可参考现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》GBZ 2.1 等相关标准的规定。

其中,《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》GBZ 2.1-2019 对非高原地区工作场所空气中的一氧化碳职业接触限值规定为:时间加权平均容许浓度不高于 $20\text{mg}/\text{m}^3$;短时间接触容许浓度不高于 $30\text{mg}/\text{m}^3$ 。

【具体评价方式】

本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。不设地下车库的项目,本条直接通过。

预评价查阅暖通空调、智能化等专业设计说明、施工图等设计文件。

评价查阅预评价涉及内容的竣工文件。投入使用的项目,尚应查阅物业单位提供的运行记录等。

依据 GB/T 50378-2019 仅做参考