

7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具，评价总分值为 15 分，并按下列规则评分：

- 1 全部卫生器具的用水效率等级达到 2 级，得 8 分；
- 2 50% 以上卫生器具的用水效率等级达到 1 级且其他达到 2 级，得 12 分；
- 3 全部卫生器具的用水效率等级达到 1 级，得 15 分。

【条文说明扩展】

《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》 GB 25501-2010

4.3 水嘴用水效率等级

在 (0.10 ± 0.01) MPa 动压下，依据表 1 的水嘴流量（带附件）判定水嘴的用水效率等级。

表 1 水嘴用水效率等级指标

用水效率等级	1 级	2 级	3 级
流量/ (L/s)	0.100	0.125	0.150

《坐便器水效限定值及水效等级》 GB 25502-2017

4.2.2 各等级坐便器的用水量应符合表 1 的规定。

表 1 坐便器水效等级指标（单位 L）

坐便器水效等级	1 级	2 级	3 级
坐便器平均用水量	≤ 4.0	≤ 5.0	≤ 6.4
双冲坐便器全冲用水量	≤ 5.0	≤ 6.0	≤ 8.0

注：每个水效等级中双冲坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限值的 70%。

《小便器用水效率限定值及用水效率等级》 GB 28377-2012

4.2 小便器用水效率等级

依据表 1 判定该小便器的用水效率等级，此用水效率等级不应低于该小便器的额定用水效率等级。

表 1 小便器用水效率等级指标

用水效率等级	1 级	2 级	3 级
冲洗水量/L	2.0	3.0	4.0

《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》 GB28378-2012 规定：

4.4 淋浴器用水效率等级

在 (0.10 ± 0.01) MPa 动压下，依据表 1 判定该淋浴器的用水效率等级，此用水效率等级不应低于该淋浴器的额定用水效率等级。

表 1 淋浴器用水效率等级指标

用水效率等级	1 级	2 级	3 级
流量/ (L/s)	0.08	0.12	0.15

《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》 GB28379-2012

4.3 大便器冲洗阀用水效率等级

依据表 1 的大便器冲洗水量判定其用水效率等级，此用水效率等级不应低于

其额定用水效率等级。

表 1 大便器冲洗阀用水效率等级指标

用水效率等级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级
冲洗水量/L	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0

4.4 小便器冲洗阀用水效率等级

依据表 2 的小便器冲洗水量判定其用水效率等级(含一段出水和二段出水),此用水效率等级不应低于其额定用水效率等级。

表 2 小便器冲洗阀用水效率等级指标

用水效率等级	1 级	2 级	3 级
冲洗水量/L	2.0	3.0	4.0

《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 30717-2014

4.2.2 用水效率等级

蹲便器在符合一般技术要求、冲洗功能要求、配套性技术要求的情况下,根据表 1 中的平均用水量判定其用水效率等级,分为 1、2、3 三个等级,1 级表示用水效率最高。

表 1 蹲便器用水效率等级指标

用水效率等级	1 级	2 级	3 级
平均用水量/L	5.0	6.0	8.0

当存在不同用水效率等级的卫生器具时,按满足最低等级的要求得分。有用水效率相关标准的卫生器具全部采用达到相应用水效率等级的产品时,方可认定第 1 款或第 3 款得分;有用水效率相关标准的卫生器具中,50%以上数量的器具采用达到用水效率等级 1 级的产品且其他达到 2 级时,方可认定第 2 款得分。今后当其他用水器具出台了相应标准时,按同样的原则进行要求。

【具体评价方式】

本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

预评价查阅包含卫生器具节水性能和参数要求的给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件,包含节水性能参数的节水器具产品说明书。

评价查阅预评价涉及内容的竣工文件,节水器具产品说明书、产品节水性能检测报告。