

8. 1 . 5 本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

本条沿用自本标准 2006 年版控制项第 5. 5. 2 条、一般项第 4. 5. 7 条。房间内表面长期或经常结露会引起霉变，污染室内的空气，应加以控制。在南方的梅雨季节，空气的湿度接近饱和，要彻底避免发生结露现象非常困难，不属于本条控制范畴。另外，短时间的结露并不至于引起霉变，所以本条控制“在室内设计温、湿度”这一前提条件下不结露。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价 查阅相关竣工图，并现场核实。