

8.2.1.2 本条适用于集中通风空调各类公共建筑的设计、运行评价。住宅建筑不参评。

本条在本标准 2006 年版一般项第 4.5.11 条、优选项第 5.5.14 条基础上发展而来。人员密度较高且随时间变化大的区域，指设计人员密度超过 $0.25 \text{ 人}/\text{m}^2$ ，设计总人数超过 8 人，且人员随时间变化大的区域。二氧化碳检测技术比较成熟、使用方便，但甲醛、氨、苯、VOC 等空气污染物的浓度监测比较复杂，使用不方便，有些简便方法不成熟，受环境条件变化影响大。对二氧化碳，要求检测进、排风设备的工作状态，并与室内空气污染监测系统关联，实现自动通风调节。对甲醛、颗粒物等其他污染物，要求可以超标实时报警。本条包括对室内的要求二氧化碳浓度监控，即应设置与排风联动的二氧化碳检测装置，当传感器监测到室内 CCV 浓度超过一定量值时，进行报警，同时自动启动排风系统。室内 CCV 浓度的设定量值可参考国家标准《室内空气中二氧化碳卫生标准》GB/T 17094-1997 (2000mg/m³) 等相关标准的规定。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价 查阅相关竣工图、运行记录，并现场核实。