

12.1.8 本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

主要功能房间主要包括间歇性人员密度较高的空间或区域（如会议室），以及人员经常停留空间或区域（如办公室等）。空气处理措施包括在空气处理机组中设置中效过滤段、在主要功能房间设置空气净化装置等。

评价方式包括下列两种：

- 1** 设计评价：查阅相关设计文件。
- 2** 运行评价：查阅相关竣工图、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告，并现场核实。