

6.2.13 本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

由于目前并未明确电梯和扶梯的节能型号，暂以是否采取变频调速拖动方式或能量再生回馈技术判定。电梯的节能控制措施包括电梯并联或群控措施、扶梯感应启停、轿厢无人自动关灯技术、驱动器休眠技术、自动扶梯变频感应启动技术、群控楼宇智能管理技术等。

评价方式包括下列两种：

- 1** 设计评价：查阅电梯、自动扶梯选型参数表，人流平衡计算分析报告，电梯、扶梯配电系统图，电梯、扶梯控制系统图。
- 2** 运行评价：查阅电气专业竣工图、电梯检验报告、电梯运行记录等，并现场核查。