

**9.1.4** 本条适用于集中供暖空调的各类民用建筑的设计、运行评价。

通风以及房间的温度、湿度、最小新风量是室内热环境的重要指标，应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736中的有关规定。

评价方式包括下列两种：

- 1** 设计评价：查阅暖通专业施工图及相关设计文件。
- 2** 运行评价：查阅暖通专业竣工图及设计说明；室内温湿度检测报告；新风机组竣工验收风量检测报告、二氧化碳浓度检测报告；现场核实。