

9.1.8 本条适用于公共建筑及住宅建筑中公共卫生间的设计、运行评价。

通风换气是降低室内空气污染的有效措施，为保证室内空气质量，满足人体的健康要求，要求公共卫生间有通畅的通风通道或通风装置引入室外新鲜空气，排出浑浊气体，显得尤为重要。

评价方式包括下列两种：

- 1 设计评价：查阅建筑专业设计图纸和暖通专业施工图纸。
- 2 运行评价：查阅建筑专业和暖通专业竣工图纸；现场核实。