

**9.1.9** 本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

燃气器具配置监测预警装置，减少室内安全隐患。

评价方式包括下列两种：

**1** 设计评价：查阅建筑智能化专业施工图及设计说明。

**2** 运行评价：查阅建筑智能化专业竣工图及设计说明；现场核实。