

**9.2.13** 本条适用于设地下车库的各类民用建筑的设计、运行评价。

地下车库空气流通不好，容易导致有害气体浓度过大，对人体造成伤害。有地下车库的建筑，车库设置与排风设备联动的一氧化碳检测装置，超过一定的量值时需报警，并立刻启动排风系统。

所设定的量值可参考国家标准《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2007(一氧化碳的短时间接触容许浓度上限为 $30\text{mg}/\text{m}^3$ )等相关标准的规定。

评价方式包括下列两种：

- 1** 设计评价：查阅暖通专业施工图及设计说明。
- 2** 运行评价：查阅暖通专业竣工图及设计说明；一氧化碳浓度监测装置运行记录；现场核实。