

**5.2.19** 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014 的第8.2.10 条对应。

本条宜与暖通空调专业配合设计，建筑专业应重点关注建筑功能分区和布局。住区内尽量将厨房和卫生间设置于建筑单元（或户 型）自然通风的负压侧，防止厨房或卫生间的气味因主导风反灌进入室内，而影响室内空气质量。同时，可以对于不同功能房间保证

一定压差，避免气味散发量大的空间（比如卫生间、餐厅、地下车库等）的气味或污染物串通到室内别的空间或室外主要活动场所。当设置机械排风时，应与暖通空调专业配合，合理设置负压区。