

5.2.4 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014 的第5.2.7 条对应。

本条适用于分体空调系统、多联机空调系统的室外机，在设计时宜与暖通空调专业配合设计。本条设计要求参考了现行国家标准《家用和类似用途空调器安装规范》GB 17790 中相关内容，建筑专业重点关注室外机位置的合理性。