

7.1.8 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014的第6.1.2 条对应。

本条设计要求适用于采用再生水的建筑。采用再生水灌溉时，因水中微生物在空气中极易传播，应避免采用喷灌方式。