

7.2.10 本条是热水系统设计的规定。本条设计要求适用于设有水加热设备的建筑。

容积利用率高、换热效率高的水加热器能大幅减少能源耗量，但应经过技术经济比较后确定。选用阻力损失不大于 0.01MPa 的水加热设备，能保证冷、热水的供水压力平衡，达到节水的目的。

当选用容积利用率高、换热效率高的水加热器时本条即可得 1 分。当选用阻力损失不大于 0.01MPa 的水加热设备时本条即可得 1 分。