

**7.2.11** 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014 的第6.2.5 条对应。

本条设计要求适用于设有公共浴室的建筑。大型公共浴室采用混合水箱供水，现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555 也有相关的规定。多个淋浴器的环状供水，能保证配水的均衡，减少压力的波动，从而达到节水的目的。

当公共浴室淋浴热水系统采用混合淋浴器或混合水箱供水时本条即可得 1 分，当 3 个或 3 个以上淋浴器的配水管道布置成环形时本条即可得 1 分。