

7.2.5 本条设计要求适用于设有水冷式空调系统、游泳池、水上娱乐池等设施的建筑，对水系统循环使用提出设计要求。

间接冷却水应当循环使用，不宜直接排放间接冷却水。排放的冷却水可作中水水源。

游泳池、游乐池、水上乐园等采用循环水处理系统，能够减少市政供水量，节约水资源。同时在其循环处理过程中，会排出大量废水，而这些废水水质较好，所以宜考虑充分利用。

空调冷却循环水和游泳池、水上娱乐池（儿童池除外）等采用循环给水系统，并设置水质处理设施时本条即可得 2 分。