

7.2.9 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014 的第5.2.15 条对应。

水泵用电量较大，提高其自身效率节能效果明显。对于水泵工况点设计应严格计算控制，以达到良好的使用和节能效果。

本条符合条文所有要求时方可得 2 分。