

7.3.3 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014的第6.2.7 条对应。

绿化灌溉除采用喷灌、微灌、低压管灌等节水灌溉方式外，同时还采用土壤湿度控制或根据气候变化的调节控制器，自动控制浇洒系统的启停，可以提高浇洒效率，节约用水。可参照现行中国工程建设标准化协会标准《园林绿地灌溉工程技术规范》CECS 243 等技术文件中的相关条款进行设计施工。