

7.3.6 本条是冷凝水收集的基本要求。

本条适用于设置雨水收集系统的项目。

空调冷凝水的水质较好，在有条件时可以收集利用。房间空调器的凝结水流量不大，但持续时间较长，总水量可观，且现行规范 要求单独设立管排除，非常便于收集。尤其夏季蒸发量较大、降雨 量较少的酷暑时段是对雨水收集系统的一个很好的补充。

利用相关排水管收集凝结水进入雨水收集系统时本条即可得 2 分。