

7.4.1 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014 的第6.2.1 条对应。

虽然《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014 第 6.2.1 条提到的是运营的情况，但在水规划方案中，必须进行平均日和年节水用水量计算，本条是要限制本计算的取值。

给水及热水平均日节水用水定额不大于现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555 的下限值时本条即可得 3 分。