

7.4.2 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014的第5.1.3、第10.1.3条提出的。

在根据水平衡测试的要求安装分级计量水表的基础上,可采用远传水表将用水量传输到用水量监测平台(一般和能耗监测平台合并建设),可以实现管网漏损和用水量异常报警,及时发现问题,加强管理,达到节水的目的。

在分级水表的基础上设置水量监测系统时本条即可得分。