

**8.2.10** 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014 的第8.2.12 条对应。

本条设计要求适用于设有地下车库的建筑。地下车库空气流通不好，容易导致有害气体浓度过大，对人体造成伤害。有地下车库的建筑，车库的排风设备应与一氧化碳监测装置联动，超过一定的量值时需报警，并立刻启动排风系统。一氧化碳检测装置，所设定的量值可参考国家标准《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》GBZ2.1-2007(一氧化碳的短时间接触容许浓度上限为 30mg/m<sup>3</sup>)等相关标准的规定。