

8.2.4 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014的第5.2.7 条对应。

本条设计要求适用于分体空调、多联机空调系统的室外机。要求室外机位置和风口布置合理，一方面可以避免空调设备引起的热（冷）量局部集聚现象，提高空调能效，另一方面可以避免空调室外机对邻近的居住空间产生热风（冷风）污染与噪声污染，为保证良好的居住环境提供有利条件。本条设计要求应与建筑专业相互配合。