

**8.2.8** 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014的第8.2.8条对应。

本条文强调室内热舒适的调控性，包括主动式空调供暖末端的可调性及个性化的调节措施，总的目标是尽量地满足住户改善个人热舒适的差异化需求。对于采用空调供暖系统的建筑，应根据房间、区域的功能和所采取的系统形式，合理设置可调末端装置。

对于采用分体空调的建筑，可认为满足本条要求。