

8.3.5 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014的第8.2.11条对应。

人员密度较高且随时间变化大的区域，指设计人员密度超过 0.25 人/ m^2 ，设计总人数超过 8 人，且人员随时间变化大的区域。对室内的要求二氧化碳浓度监控，即应设置与排风联动的二氧化碳检测装置，当传感器监测到室内 CO₂ 浓度超过一定量值时，进行报警，同时自动启动排风系统。室内 CO₂ 浓度的设定量值可参考国家标准《室内空气中二氧化碳卫生标准》GB/T 17094-1997（2000mg/m³）等相关标准的规定。