

8.4.2 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014的第5.2.19 条对应。

本条设计要求适用于采用集中空调供暖系统的建筑。根据现行地方标准《福建省地源热泵系统应用技术规程》DBJ/T 13-156，我省地表水资源丰富，建议采用地表水地源热泵系统，具体技术措施可参照技术规程设计。