

9.2.10 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014的第5.2.15 条对应。

绿色建筑项目所选择的油浸或干式变压器不应局限于满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052 规定的能效限定值，还宜达到节能评价值要求。同时，在项目资金允许的条件下，亦可采用非晶合金铁心型低损耗变压器。