

9.2.14 本条所提出的设计要求与《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014 的第5.2.15 条对应。

水泵、风机等电动机设备，及其它电气装置应满足相关现行国家标准的节能评价值要求，如现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613 的节能评价值要求；同时，其控制方式应根据负载的不同种类、性能采用相应的启动、调速等节能措施。