

8.1.5 本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价

房间内表面长期或经常结露会引起霉变,污染室内的空气,应加以控制.短时间的结露并不至于引起霉变,所以本条控制“在室内设计温度、湿度”这一前提条件下不结露.

本条的评价方法为:设计评价查阅相关设计文件、结露验算 计算书;运行评价查阅相关竣工图、结露验算计算书,并现场核实.