

**8. 2. 13 本条适用于设地下车库的各类民用建筑的设计、运行评价**

地下车库空气流通不好,容易导致有害气体浓度过高,对人 体造成伤害.有地下车库的建筑,车库设置与排风设备联动的一 氧化碳监测装置,超过一定的量值时需报警,并立刻启动排风系 统.所设定的量值可参考国家标准 «工作场所有害因素职业接触 限值第一部分:化学有害因素»GBZ 2 1—2 0 0 7(一氧化碳的短 时间接触容许浓度上限为  $3\text{ mg/m}^3$  )等相 关标准的规定.

本条的评价方法为:设计评价查阅相关设计文件;运行评价查 阅相关竣工图、运行记录、产品说明书、检测报告,并现场核实.