

8. 2. 9 本条适用于集中供暖空调的各类民用建筑的设计、运行 评价.

本条文强调室内热舒适的调控性,包括主动式供暖空调末端 的可调性及个性化的调节措施,总的目标是尽量地满足用户改善 个人热舒适的差异化需求.对于采用供暖空调系统的公共建筑, 应根据房间、区域的功能和所采取的系统形式,合理设置可调末 端装置.

本条的评价方法为:设计评价查阅相关设计文件;运行评价 查阅相关竣工图、产品说明书,并现场核实.