

11.2.7 本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

本条为新增条文。建筑主要功能房间是指人员密度较大的空间 (如会议室、报告厅等) 或经常有人停留的空间 (如办公室等)。空气净化处理装置包括在空调 (新风) 机组设置中效过滤装置、在房间内设置设置独立的空气净化器等。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调专业设计图纸和文件；运行评价查阅暖通空调专业竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告等，并现场检查。