

10. 2. 6

对空调通风系统进行定期检查和清洗,评价总分值为 6 分, 并按下列规则分别评分并累计:

- 1 制定空调通风设备和风管的检查和清洗计划,得 2 分;
- 2 实施第 1 款中的检查和清洗计划,且记录保存完整,得 4 分。