

**11.2.6** 本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

主要功能房间主要包括间歇性人员密度较高的空间或区域（如会议室），以及人员经常停留空间或区域（如办公室的等）。空气处理措施包括在空气处理机组中设置中效过滤段、在主要功能房间设置空气净化装置等。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调专业设计图纸和文件空气处理措施报告；运行评价查阅暖通空调竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、室内空气品质检测报告等，并现场检查。