

**5.2.5** 本条适用于集中空调或供暖的各类民用建筑的设计、运行评价。

- 1) 供暖系统热水循环泵耗电输热比满足现行国家标准《公共建筑节能设计标准青海省实施细则》DB63/617 的要求。
- 2) 通风空调系统风机的单位风量耗功率满足现行国家标准《公共建筑节能设计标准青海省实施细则》DB63/617 的要求。
- 3) 空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比需要比《民用建筑供暖通风与空调节能设计规范》GB 50736 的规定值低 20%以上。耗电输冷（热）比反应了空调水系统中循环水泵的耗电与建筑冷热负荷的关系，对此值进行限制是为了保证水泵的选择在合理的范围，降低水泵能耗。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书；运行评价查阅相关竣工图、主要产品型式检验报告，并现场核实。