

8.2.13 本条适用于设地下车库的各类民用建筑的设计、运行评价。

地下车库中，空气流通不好，容易导致有害气体的堆积，对人体伤害很大。有地下车库的建筑，车库设置与排风设备联动的一氧化碳检测装置，CO 的短时间接触容许浓度上限为  $30 \text{ mg/m}^3$ ，超过此值排风开启（数据选用《工业场所有害因素职业接触限值》GBZ 2 标准）。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通和电气专业相关设计文件和图纸；运行评价查阅相关竣工图纸，并现场检查。