

## 5.2.6 本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条在本标准 2019 年发布版第 5.2.6 条基础上发展而来。

国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 规定的建筑主要功能房间的室内允许噪声级已经被现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 替代。现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 替代规定的室外声源传入噪声、建筑设备噪声的限值是所有建筑必须达到的值。不再分为低限标准限值和高要求标准限值。为了更好的保护使用者具有宁静的声环境,绿色建筑评价时,将强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 规定的限值降低 3dB 作为评分项。

本条的评价方法为:预评价查阅相关设计文件、噪声分析报告;评价查阅相关竣工图、室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告。