

5.2.3 本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

直饮水系统分为集中供水的管道直饮水系统和分散供水的终端直饮水处理设备。管道直饮水系统供水水质应符合现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ94的要求；终端直饮水处理设备的出水水质标准可参考现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ94、《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T4111等现行饮用净水相关水质标准和设备标准。

集中生活热水系统供水水质应满足现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T521的要求。

游泳池循环水处理系统水质应满足现行行业标准《游泳池水质标准》CJ244的要求。

采暖空调循环水系统水质应满足现行国家标准《采暖空调系统水质》GB/T29044的要求。

国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555规定景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水，可采用中水、雨水等非传统水源或地表水。当景观补水采用非传统水源时，水质应满足现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水》GB/T18921的要求。当景观水体用于全身接触、娱乐性用途时，即可能全身浸入水中进行嬉水、游泳等活动，如旱喷泉、嬉水喷泉等，**补水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的要求，水体水质应符合现行行业标准《游泳池水质标准》CJ 244 的要求。**

非传统水源供水系统水质，应根据不同用途的用水满足现行国家标准城市污水再生利用系列标准的要求。设有模块化户内中水集成系统的项目，户内中水水质应

满足现行行业标准《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T409的要求。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、市政供水的水质检测报告（采用市政再生水时，可使用同一水源邻近项目一年以内的水质检测报告）；评价查阅相关竣工图、设计说明、各类用水的水质检测报告。