

8.2.8 本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。 只有一排建筑，本条第1 的第2项能 接得分。对于半下沉室外空间，本条也需要进行评价。

本条人行区是指区域范围内功能或主要功能可供行人通行和停留的场所。冬 建筑物 围人行区 地 1.5m 高处风速小于 5m/s 是不影响人们正常室外活动的基本要求。建筑的迎风面与背风面风压差不超过 5Pa，能减少 风 室内渗 。

、过 通风不畅在某些区域形成无风区或涡旋区，将影响室外散热和污染物消散。外窗室内外表面的风压差达到 0.5Pa 有利于建筑的自然通风。

利用计算流体力学（CFD） 段对不同 节 型风 、风速对建筑外风环境进行模拟，其中来流风速、风 为对应 节内出现频 最高的风 和平均风速，室外风环境模拟使用的气象参数建议依次按地方有关标准要求、现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《中国建筑热环境分析专用气象数据集》的优先 序取得风向风速资料，数据选用尽可能使用地区内的气象站过去十年内的代表性数据，或采用相关气象部门出具逐时气象数据，计算“可开启外窗室内外表面的风压差”将建筑外窗室内表面风压默认为 0Pa，可开启外窗的室外风压绝对值大于 0.5Pa，即可判定此外窗满足要求。

室外风环境模拟需得到以下输出结果：

- 1 不同季节不同来流风速下，模拟得到场地内 1.5m 高处的风速分布；
- 2 不同季节不同来流风速下，模拟得到冬季室外活动区的风速放大系数；
- 3 不同季节不同来流风速下，模拟得到建筑首层及以上典型楼层迎风面与背风面（或主要开窗面）表面的压力分布。

对于不同季节，如果主导风向、风速不唯一（参考《实用供热空调设计手册》或当地气象局历史数据），建议分析两种主导风向下的情况。

室外风环境模拟分析专项报告的格式和主要内容需符合行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018 附录 A 的规定。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（如项目总平面图、景观绿化及含园建总平面图等）、风环境分析报告等；评价查阅相关竣工文件、风环境分析报告以及场地周边建筑物的实景影像资料。