

11.2.3 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于 70%，评价分值为 1 分。

【审查范围】

公共建筑

【审查文件】

暖通设计说明、暖通系统图、暖通设备表

【审查内容】

(1) 暖通设计说明中应写明分布式热电冷联供技术的应用方式及参数，应写明全年能源综合利用率；

(2) 暖通系统图中应体现分布式热电冷系统的相关内容；

(3) 暖通设备表中应写明热电冷联供相关设备的参数。

【建议最低分】

—