

4.1.3 场地内不应有排放超标的污染源。

【审查范围】

民用建筑

【审查文件】

建筑设计说明

【审查内容】

(1) 暖通专业设计说明中写明废气（含厨房油烟）排放处理要求及排放标准。

注：本条还有建筑专业、给排水专业相关内容。