

6.2.2 采取有效措施避免管网漏损，评价总分值为 7 分，并按下列规则分别评分并累计：

- 1 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，得 1 分；
- 2 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损，得 1 分；
- 3 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告，得 5 分。

【审查范围】

民用建筑

【审查文件】

设计说明

【审查内容】

(1) 设计说明中对管材管件阀门等的选择应符合下列要求：

1) 给水系统中使用的管材、管件，必须符合现行产品行业标准的要求。对新型管材和管件应符合企业标准的要求，企业标准必须经由有关行政和政府主管部门，组织专家评估或鉴定通过；

2) 选用性能高的阀门、零泄漏阀门等；

3) 合理设计供水压力，避免供水压力持续高压或压力骤变；

(2) 设计说明应明确计量要求，施工图中表示水表设置位置，分级计量水表安装率达 100%。

具体要

求为下级水表的设置应覆盖上一级水表的所有出流量，不得出现无计量支路。

【建议最低分】

6 分