

6.2.3 给水系统无超压出流现象，评价总分值为 8 分。用水点供水压力不大于 0.30MPa，得 3 分；不大于 0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力，得 8 分。

【审查范围】

民用建筑

【审查文件】

设计说明、施工图

【审查内容】

- (1) 设计说明中应明确供水系统的压力控制要求，用水点供水压力不大于 0.2MPa；
- (2) 施工图中应表示用水点供水压力不大于 0.2MPa 时采取的减压措施。

【建议最低分】

8 分