

6.2.8 空调设备或系统采用节水冷却技术，评价总分值为 10 分，并按下列规则评分：

- 1 循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得 6 分；
- 2 运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于 80%，得 10 分；
- 3 采用无蒸发耗水量的冷却技术，得 10 分。

【审查范围】

民用建筑

【审查文件】

设计说明、施工图

【审查内容】

- (1) 不设置空调设备或系统的项目，本条得 10 分。第 1、2、3 款得分不累加。第 2 款仅适用于运行评价；
- (2) 设计说明应明确循环冷却水系统设置水处理措施，并采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式；
- (3) 施工图应反应上述内容。

【建议最低分】

6 分