

**8.2.13 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，评价分值为 5 分。**

**【审查范围】**

设地下车库的民用建筑

**【审查文件】**

暖通设计说明

**【审查内容】**

(1) 暖通设计说明中应写明地下车库一氧化碳浓度监测装置设置情况以及运行策略。

**【建议最低分】**

5 分

注：本条还有电气专业相关内容。