

**3.1.2.6** 有温湿度要求的厂房，其外门、外窗的气密性等级和开启方式符合要求。

评价分值为 7 分。

**【审查范围】**

工业建筑

**【审查材料】**

- 1、建筑专业施工图及设计说明；
- 2、外门、外窗产品说明书。

**【审查要点】**

- 1、简述场地内是否存在有温湿度要求的厂房。
- 2、若有此类型厂房需简述门窗、透明幕墙的气密性等级，并不得低于《建筑外门窗气密水密抗风压性能分级及检测方法》GB7106 和《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225 中的相关要求。
- 3、在要求室内保持正压或负压的房间中，可不考虑气密性等级要求，但须考虑外门、外窗的开启方式。